



Office Of Joint Director/Fire Officer JABALPUR
JABALPUR Division , JABALPUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004310/FNOC/COL/2022/2103
आवेदन की तिथि / Application Date : Feb 2, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 17-Feb-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : PRINCIPAL CHAVARA VIDYAPEETH SCHOOL NARSINGPUR

आवेदक का पता / Applicant Address : CHAVARA VIDYA PEETH SCHOOL KH. NO. 149/4 & 150/3, KHERI, KARELI, NARSINGPUR 487001
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 10 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 52610 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : CHAVARA VIDYA PEETH SCHOOL KH. NO. 149/4 & 150/3, KHERI, KARELI, NARSINGHPUR NAGAR PALIKA
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100004310 भवन हेतु प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट्स से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट्स/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-


PRINCIPAL
Chavara Vidyapeeth
Affil. No. : 1030197
Kheri, Narsinghpur, M.P. 487001

1. Access.



Office Of Joint Director/Fire Officer JABALPUR
JABALPUR Division , JABALPUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004310/FNOC/COL/2022/2103
आवेदन की तिथि / Application Date : Feb 2, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 17-Feb-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : PRINCIPAL CHAVARA VIDYAPEETH SCHOOL NARSINGPUR

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.


PRINCIPAL
Chavara Vidyapeeth
Affil. No. : 1030197
Kheri Narsinghpur M.P. 487001



Office Of Joint Director/Fire Officer JABALPUR
JABALPUR Division , JABALPUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004310/FNOC/COL/2022/2103

आवेदन की तिथि / Application Date : Feb 2, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 17-Feb-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : PRINCIPAL CHAVARA VIDYAPEETH SCHOOL NARSINGPUR

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्थापन करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।


PRINCIPAL

Chavara Vidyapeeth
Affil. No. : 1030197



Office Of Joint Director/Fire Officer JABALPUR
JABALPUR Division , JABALPUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004310/FNOC/COL/2022/2103

आवेदन की तिथि / Application Date : Feb 2, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 17-Feb-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : PRINCIPAL CHAVARA VIDYAPEETH SCHOOL NARSINGPUR

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीधकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वी कृति आदेश जारी किया जाता है।

PARMES
H JALOTE

Digitally signed by
PARMESH
JALOTE
Date: 2022.02.17
14:57:00 +05'30'

Joint Director/Fire Officer JABALPUR

JABALPUR Division , JABALPUR
Madhya Pradesh


PRINCIPAL
Chavara Vidyapeeth
Affil. No. : 1030197
Kheri, Narsinghpur, M.P. 487001



EMERGENCY GAS SERVICES

Ratanlal Lahoti Marg, Punjabi Mohalla, Guna (M.P.)

M: 9926485837

email: emergencygasservices@gmail.com




Reg. No. CIB4193

MSME Reg. No. MP19D0002540

GSTIN-23ANPPK2399Q223

Authorised Mechanic - Indian Oil



Date 01-04-23

Sr. No. 583

CERTIFICATE

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

This is to certify that following Fire Extinguisher of the

M/s. CHAVARA VIDYA PEE TH NARSINGHPUR

Vehicle No.

We have done Pneumatic Test / Hydro Test & refilling services by us and I assure that the following Fire Extinguisher are in good working condition.

1) Type	A.B.C	Capacity	2-Kg	Quantity	2 Nos
2) Type		Capacity		Quantity	
3) Type	D.C.P	Capacity	6-Kg	Quantity	3 Nos
4) Type		Capacity		Quantity	
5) Type	CO ₂	Capacity	2-Kg	Quantity	2-Nos
6) Type		Capacity		Quantity	
7) Type	A.B.C	Capacity	6-Kg	Quantity	6-Nos
8) Type		Capacity		Quantity	
9) Type		Capacity		Quantity	
10) Type		Capacity		Quantity	

Date of Issue: 01-04-2023

Next Due on: 31-03-2024

Date of Issue: 01-04-2023

Next Due on: 31-03-2024

Condition of the Fire Extinguisher: Good



Note: Every quarterly (90 day's) inspection is necessary & must.
After time period - No Guarantee is Provided